

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Рукович Александр Владимирович

Должность: Директор

Дата подписания: 31.12.2020 12:58:07

Уникальный программный ключ:

f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb887d5b3c9eae01c4a094af0226705d

АКТ № 15

от 18. 12. 2013 года

по контролю соблюдения требований пожарной безопасности
на объектах ТИ (Ф) СВФУ

В соответствии с приказом № 026-05Д от 10.12.2013 года ТИ (Ф) СВФУ (п.3) и плана мероприятий по ПБ и предупреждению пожаров на объектах ТИ (Ф) СВФУ на 2013 – 2014г.г (п.2), ведущим шеф - инженером В.Ф.Камышовой проведено мероприятие по контролю за выполнением обязательных требований пожарной безопасности, совместно с руководителями структурных подразделений:

Учебно-административный корпус, зав.хоз Шамшин А.В.

Учебно-лабораторный корпус, зав.хоз Конникова Л.А.

Учебно-культурный центр, зав.хоз Камышова В.Ф.

Студенческое общежитие зав.общежития Град Л.Н

С\к «Богатырь» л\б «Снеговик». заведующий Чупрынин А.В.

В ходе мероприятия произведен внешний осмотр противопожарных средств по объектам, а именно:

Вид	УАК	УЛК	УКЦ	Общеж.	Богатырь	Снеговик
Огнетушитель ОП-10 (порошковый)	17	13	9	9	11	5
Огнетушитель ОП -5 (порошковый)	5			3	11	-
Огнетушитель ОП -3 (порошковый)	5	3	4	3	-	-
Огнетушитель ОУ-5 (углекислотный)		12	-	-	-	-
Огнетушитель ОУ-3 (углекислотный)		4	1	-	2	-
Электрофонарь	6	5	1	3-1	4	1
Аккумулятор к эл.фонарю	2	6	1		4	1
Зарядное устройство к эл.фонарю	3	2	1	1	1	1
Пожарные краны (оборудованы ящиками)	24	18	6	8	6	-
Пожарные рукава	24	18	6	8	6	-
Пожарные стволы (полугайки)	24/48	18/34	6/12	8/16	6/12	-
Защитные маски	1	2	1	(5) 2	2	1
Огнезащитное полотно	1	1	1	1	1	1
Система охранно- пожарной сигнализации	АРМ «Орион»	Гранд «Магистр»	АРМ»Орион» Синал 20 РИП 34а	ВЭРС-ПК- 24	ВЭРС-ПК 16	ВЭРС-ПК 2
Световые указатели «Выход»	Табло 26 шт.	Табло 16	Табло 8 шт.	Табло 48	Табло 14	Табло-1
Система речевого оповещения эвакуации людей при пожаре	ОРП «Набат»-3 АС-16	ОРП Набат» 3 СРОП»Рокот» АС-21	ОРП «Набат»-3 АС-4	ОРП «Набат»-3 АС-16	ОРП «Набат» 2 АС-2	-
СИЗ в эл. щитовых (1 комплект	2 комплекта	1 комплект	1 компл.	1 комплект	1 комплект
Планы (схемы) эвакуации (позтажно и по помещениям)	Позтажно- 12 Каб.ауд.-69	Позтажно -16 Каб.ауд.-52	Позтажно-3 Каб.ауд.-8	Позтажно- 4, ком-84	Позтажно-4 Каб.6	2
Инструкции о мерах ПБ, ЧС и антитеррористической защищенности объектов	№№ 74,75,81,82, 83,84,85	№№ 74,76,81,82,83, 84,85	№№ 74,77,81,82,83, 84,85	№№ 74,78,81,82, 83,84,85	№№ 74,79,81,82,8 3,84,85	№№ 80,81,82,83,84
Знаки пожарной безопасности	В наличии 18	В наличии 15	В наличии 10	В наличии 11	В наличии 13	В наличии 10

Все помещения укомплектованы исправными первичными противопожарными средствами.

2. Проведены проверки работоспособности установок пожарно-охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, видеонаблюдения, телефонной связи. Системы функционируют в бесперебойном режиме;

- световые указатели «Выход» по всем помещениям соответствуют техническим требованиям пожарной безопасности;

3. По предписаниям Отдела надзорной деятельности по Нерюнгринскому району №№215\1\1 по №№215\1\6 от 23.07.2013 года, **не выполнены** мероприятия требований пожарной безопасности, в том числе по корпусам:

Учебно-административный корпус, ул.Кравченко 16:

- двери лестничных клеток (вторая створка) не оборудованы доводчиками самозакрывания с уплотнением в притворах, также двери между коридорами на этажах (Осн.п.62 ППР, проект, п.6.18 СНиП 21-01-97);

- допущена эксплуатация сгораемой отделки стен, ступеней на путях эвакуации, коридор цокольного этажа (Осн: п.33 ППР ФЗ №123 ст 134);

- допущено устройство турникета на путях эвакуации препятствующее свободной эвакуации людей (Осн.п.36 ППР в РФ);

- не обеспечен вывод сигнала от АПС на пульт подразделений пожарной охраны (осн:СП 118.13330.2012 п.6.48);

- пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (осн.ФЗ №123 ст.107п.4)

Учебно-лабораторный корпус, ул.Южно-Якутская 25:

- двери лестничных клеток не оборудованы доводчиками самозакрывания с уплотнением в притворах (Осн.п.62 ППР, проект, п.6.18 СНиП 21-01-97);

- допущена эксплуатация сгораемой отделки полов на путях эвакуации (линолеум) в спортзале, ступеней лестничных маршей (краска) (Осн: п.33 ППР ФЗ №123 ст 134);

- допущена эксплуатация сгораемой отделки полов (линолеум) на путях эвакуации помещения спортивного зала (Осн: п.33 ППР ФЗ №123 ст. 134);

- пол в помещении спортзала выполнен из горючего материала, тренажерного зала (ФЗ №123 (изм.№117) ст.134 п.6, п.9.4 СП31-112-2004);

- допущена отделка стен горючим материалом в помещении спортзала, тренажерного зала (ФЗ №123 (изм.№117) ст.134 п.6, п.9.4 СП31-112-2004);

- допущено устройство турникета на путях эвакуации препятствующее свободной эвакуации людей (Осн.п.36 ППР в РФ);

- не обеспечен вывод сигнала от АПС на пульт подразделений пожарной охраны (осн:СП 118.13330.2012 п.6.48);

Учебно-культурный центр, ул.Аммосова 2\3:

- происходит течь кровли (Основ: проект);

- двери лестничных клеток не оборудованы доводчиками самозакрывания с уплотнением в притворах (Осн.п.62 ППР, проект, п.6.18 СНиП 21-01-97);

- не обеспечен вывод сигнала от АПС на пульт подразделений пожарной охраны (осн:СП 118.13330.2012 п.6.48);

Общежитие, ул.Южно-Якутская 27\1:

- отсутствуют предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов лестничной клетки (2 этаж) поэтажных коридоров (Осн: п.23-д ППР);

- допущена отделка полов путей эвакуации горючим материалом (линолеум) (Осн: п.33 ППР, ФЗ №123 ст 134 п.6);

- не обеспечен вывод сигнала от АПС на пульт подразделений пожарной охраны (осн:СП 118.13330.2012 п.6.48);

- не в полном объеме персонал общежития обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания (Осн.п.9 ППР в РФ).

СЖ «Богатырь»

- не обеспечен вывод сигнала от АПС на пульт подразделений пожарной охраны (осн:СП 118.13330.2012 п.6.48);

л/б «Снеговик» район Больничного комплекса:

- территория не обеспечена по периметру защитной минерализованной полосой шириной не менее 15м (Осн: п.78 ППР, ФЗ №123 ст.69 п.15);
- не обеспечен вывод сигнала от АПС на пульт подразделений пожарной охраны (осн:СП 118.13330.2012 п.6.48)

Акт подписали:

Конникова Л.А

Шамшин А.В

Град Л.Н

Камышова В.Ф

Чупрынин А.В

Зав.хоз УЛК

Зав.хоз УАК

Зав.хоз

Зав.хоз УКЦ

Зав.с\к «Богатырь»

Мероприятие по контролю проводил
Ведущий шеф- инженер В.Ф.Камышова

« ____ » _____ 20 ____ г